



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел./факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел./факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел./факс (8-384-2) 53-87-90, E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово

650036, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, 48, тел./факс (8-384-2) 67-28-81, E-mail: Leninsky.raion@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово

(место составления предписания)

“ 19 ” октября 20 20 г.

(дата составления предписания)

Предписания № 88/1/50

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №231
«Детский сад комбинированного вида», заведующей МАДОУ №231 Шипкиной О.В.**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения №88 от «23» сентября 2020 года заместителя главного

(наименование органа НД)

государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского
муниципального округа по пожарному надзору Кузьменко Владимира Валерьевича, в
соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с 14.10.2020г. по 19.10.2020г.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку

государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского
муниципального округа по пожарному надзору, майором вн. службы Ганакон Максимом
Фридриховичем проведена внеплановая выездная проверка здания и помещений муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения №231 «Детский сад комбинированного
вида», по адресу: г. Кемерово, проспект Химиков, 37 А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ №231 Шипкиной Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует эвакуационное освещение	п.4.28 СНИП II-4-79; п.7.74 СНИП 23-05-95*; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.6.3 СП 52.13330.2016; п.33, п.43 Правил противопожарного режима в РФ; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-	30.08.2021	

		нический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	В учреждении отсутствует проектная документация на автоматические системы противопожарной защиты, в том числе на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	24.02.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
городских округов Кемеровского муниципального округа
по пожарному надзору Ганак М.Ф.
«19» октября 2020 г.



С предписанием № 88/1/50 от 19.10.2020г. ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

(подпись) заведующая складом № 31 С.В. Мещеряков
(должность, фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«19» 10 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)