Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина 55 «А», тел.58-42-64

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД Ленинского района г.Кемерово отдела НДПР г. Кемерово,

(наименование органа надзорной деятельности)

г.Березовского, Кемеровского и Топкинского районов

650036 г. Кемерово, ул. Терешковой, 48 , тел. 77-26-73

E-Mail:Leninsky.raion@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 170/1/

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №231 «Детский сад комбинированного вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника - начальника ОНМ отдела НДРП г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровского и Топкинского районов УНДПР ГУ МЧС России по КО Маслова Андрея Вячеславовича №170 от «25» октября 2016

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

«14» ноября 2016 с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 час 00 мин.

«21» ноября 2016 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час 00 мин.

"28" ноября 2016 с 08 час. 30 мин. до 09час. 30 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

проведена **плановая** проверка старшим инспектором отделения территориального отдела НДПР г. Кемерово, г.Березовского, Кемеровского и Топкинского районов УНДПР ГУ МЧС России по КО капитаном вн. службы Пискаевой Еленой Владимировной – помещений, используемых Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением №231 «Детский сад комбинированного вида», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр, Химиков, 37А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МАДОУ №231«Детский сад комбинированного вида» - Шишкиной Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

сти» необходимо	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.	П.50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ)	01.12.2017	
2.	На путях эвакуации в общих коридорах 1-го этажа в здании с	п.4 ст. 4, ч.6 табл.28 ст. 134; таблица 3 Приложе-	01.12.2017	

	функциональной пожарной опасностью Ф 1.1 (детские дошкольные учреждения) допущено применение материала с более высоким классом пожарной опасностью, чем КМ2.	ния к Федеральному закону от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1.88 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания сооружения»		
3	Предел огнестойкости заполнения проема (дверь) в противопожарной перегородке склада для хранения горючих материалов завхоза не соответствует установленным требованиям (установлена деревянная дверь предел огнестойкости которой менее 0,6 часа)	п.4 ст. 4, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания сооружения»	01.12.2017	
4.	Для покрытия пола в помещениях спортивного и музыкального залов в здании с функциональной пожарной опасностью Ф 1.1 применен (паркет) более высоким классом пожарной опасностью, чем КМ2.	п.4 ст. 4 , ч.6 табл.28 ст. 134; таблица 3 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1.88 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания сооружения»	01.12.2017	
5.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада завхоза (для хранения горючих материалов) расположен внутри складского помещения (должен располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре)	П. 349 Правил противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012года №390	01.12.2017	
6.	Лестничные клетки частично не оборудованы дверьми с устройствами для закрывания и уплотнения в притворах	п.4 ст. 4, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.15 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	01.12.2017	
7	Ширина эвакуационного выхода из бассейна менее 0,8 метра (фактически 0,73 метра)	п.4 ст. 4, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.6 СНиП 2.01.02-85*	01.12.2017	

		«Противопожарные нормы»		
8	Ширина путей эвакуации в свету между группами на 2-м этаже менее 1м. (фактически 0,67 метра)	п.4 ст. 4, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.6 СНиП 2.08.02-85* «Противопожарные нормы»	01.12.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

-руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Кемерово,
Г.Березовского, Кемеровского и Топкинского районов
по пожарному налзору
Пискаева Е.В
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.
«28» ноября 2016

Предписание для исполнения получил:

Шишкиной Ольга Владимировна - заведующая
МАДОУ №231 «Детский сад комбинированного вида »
(должность, фамилия, инициалы)

« 28» ноября 2016
(подпись)